

P [kW]	0,05	0,22	0,05	0,25	0,05	0,25	0,05	0,22	0,10	0,25	0,25	0,25	0,07	0,07	0,07	0,07	—	0,07	0,07	0,07	0,07	—	0,07	0,07	0,07	0,07	—	0,07	0,07	0,07	0,07	—	0,07	0,07	0,07	0,07	—	0,07	0,07	0,07	0,07	—	0,07	0,07	0,07	0,07	0,35	0,37	0,1	0,35	0,05
Nazwa odbioru	zasilanie KNX, sprzęgło KNX	oprawy halogenowe 75W na szynie 3-fazowej (2 szt.)	oprawa halogenowa 75W na kratownicy technicznej (1 szt.)	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	oprawa halogenowa 50W na kratownicy technicznej (1 szt.)	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	oprawa halogenowa 50W na kratownicy technicznej (1 szt.)	oprawy halogenowe 75W na szynie 3-fazowej (3 szt.)	oprawa halogenowa 50W na kratownicy technicznej (2 szt.)	lampa na słupie	lampa na słupie	lampa na słupie	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	—	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	—	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	—	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	—	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	—	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	—	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	oprawy halogenowe 35W/12V na liśtwach zasilających (oświetlenie mebli biurowych) (2 szt.)	wideoprojektor z płytą/ekran audio+wideo	wideoprojektor z płytą/ekran audio+wideo	zasilanie wzmacniacza audio i rozdział wi-fi (gniazdo wyłkowe nad sufitem podwieszanym)	infolosk	player audio i ultradźwiękowy głośnik kamunikowy
Lokalizacja	rozdzielnica	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	—	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	—	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	—	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	—	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	—	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	—	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16	pom. 1.16

UWAGI:

1. Instalacja pracuje w układzie sieci TN-S
2. Ochrona przeciwporażeniowa zrealizowana jest jako szybkie odłączenie zasilania. Jako ochronę dodatkową projektuję wyłączniki różnicowoprądowe

Pi= 4,89 kW
kj= 0,8
Ps= 3,9 kW

Wymiary rozdzielnicy [cm]:



Rozdzielnica naścienna izolacyjna, wyposażona, z drzwiami płaskimi, metalowym, składająca się z dwóch obudów typu XL³ 160, 3x24 mod, zainstalowanych obok siebie pod stropem.

PROJEKT BRANŻOWY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I MULTIMEDIALNE

AJAKA
JANUSZ KARSKI

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji
ul. Gen. Władysława Andersa 39/64, 326
15-113 BIAŁYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 662-20-12
e.mail: biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku głównego.
nazwa i adres obiektu

nr rysunku 1

data 19.10.2012

Schemat rozdzielnicy RS1

nazwa rysunku

skala –

branża	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektryczna	inż. Janusz Karski	Bł.-424/74	
współpraca	mgr inż. Karol Citkowski		
współpraca	mgr inż. Sylwester Buklaho		
współpraca	mgr inż Szymon Mikołajczyk		
współpraca	mgr inż Jarosław Karski		
współpraca	mgr inż. Mariusz Woroszyl		