SCHEMAT ROZDZIELNICY R6

OBUDOWA: metalowa IP40, drzwiczki z zamkiem, pojemność 4x24 mod.



NR OBWODU	-	-		R6/1	R6/2	R6/3	R6/4	R6/5	R6/6	R6/7	R6/8	R6/9	R6/10	R6/11	R6/12	R6/13	R6/14	R6/15	R6/16	R6/17	R6/18	R6/19	R6/20
POMIESZCZENIE	-	-		3.25	3.5; 3.6	3.3; 3.4	3.1; 3.2	3.26-3.30	-				1.6	3.25	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.26	3.27-3.30	
TYP ODBIORU	Zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa		OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE AWARYJNE	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	REZERWA
Pi [kW]	20,8 kW	-		0,5 kW	0,5 kW	0,6 kW	0,7 kW	0,3 kW	0,2 kW					2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	
PRZEWÓD	YDY 5x10mm²	-		YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5					YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	
SPOSÓB UŁOŻENIA	RLØ47 p/t	-		w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t					w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	
SPOSÓB PRZYŁACZENIA	Zaciski	-		opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.					gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	



Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania przy pracy sieci w układzie TN-S.
Sieć zasilająca pracyje w układzie TN-C. Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe

PROJEKT BRANŻOWY - ELEKTRYCZNY

AJAKA
JANUSZ KARSKI

Pracownia Projektowa
i Realizacji Inwestycji
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 662-30-12
e.mail:biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku głównego.
nazwa i adres obiektu

E-7
nr rysunku

Instalacje elektryczne
Tablica Bezpiecznikowa Piętrowa R6
nazwa rysunku

19.10.2012
data

--
skala

branża	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektryczna	inż. Janusz Karski	BŁ-424/74	
współpraca	mgr inż. Karol Citkowski		
współpraca	mgr inż. Sylwester Bukłaho		
współpraca	mgr inż Szymon Mikołajczyk		
współpraca	mgr inż Jarosław Karski		
współpraca	mgr inż. Mariusz Woroszył		